

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian berjudul “Implementasi *Green Hospital* pada Bangunan Rumah Sakit Hermina Pasteur” menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Hermina Pasteur memenuhi semua indikator penilaian implementasi *green hospital*. Pada indikator kepemimpinan memenuhi 18 dari 20 pernyataan, indikator lokasi dan *landscape* memenuhi 5.17 dari 7 pernyataan, indikator bangunan rumah sakit memenuhi 6 dari 7 pernyataan, indikator bahan kimia dan limbah B3 memenuhi 8.5 dari 11 pernyataan, indikator pengelolaan bahan limbah memenuhi 14 dari 14 pernyataan, indikator efisiensi energi memenuhi 9.83 dari 13 pernyataan, indikator efisiensi air memenuhi 5.33 dari 9 pernyataan, indikator kebersihan lingkungan dan vektor penyakit memenuhi 4 dari 5 pernyataan, indikator pengelolaan makanan memenuhi 5 dari 5 pernyataan, indikator kualitas udara memenuhi 5 dari 5 pernyataan, indikator inovasi *green hospital* memenuhi 1 dari 1 pernyataan, indikator penghargaan bidang kesehatan lingkungan memenuhi 1 dari 1 pernyataan.
2. Hasil analisis dari indikator-indikator penilaian implementasi *green hospital* pada Rumah Sakit Hermina Pasteur dari 12 indikator mendapatkan 82.83 poin dari 98 poin keseluruhan dengan presentase sebesar 84.52%. Berdasarkan poin tersebut dan penilaian *green hospital* didapatkan predikat platinum untuk penilaian *green hospital* pada Rumah Sakit Hermina Pasteur.
3. Kebutuhan fasilitas Rumah Sakit Hermina Pasteur untuk meningkatkan penilaian implementasi *green hospital* berupa perencanaan sumur resapan berjumlah 69 buah, perencanaan daur ulang air limbah (air recycle) untuk flushing sebesar 50.31 m<sup>3</sup>/hari, perencanaan pengadaan tempat sampah berjumlah 119 buah untuk limbah B3 dan 71 buah untuk limbah Non-B3 dengan masing-masing kapasitas 40 liter.

## 5.2 Implikasi

1. Berdasarkan hasil penilaian implementasi *green hospital* pada bangunan Rumah Sakit Hermina Pasteur dapat dibuktikan bahwa Rumah Sakit Hermina Pasteur sudah mengimplementasikan konsep *green hospital*.
2. Kondisi eksisting implementasi *green hospital* pada Rumah Sakit Hermina Pasteur menunjukkan 84.52% sudah memenuhi, sehingga 15.48% belum memenuhi berdasarkan penilaian implementasi *green hospital*.
3. Terdapat solusi untuk memenuhi indikator implementasi *green hospital* yang dapat diterapkan oleh Rumah Sakit Hermina Pasteur.

## 5.3 Rekomendasi

1. Pihak Rumah Sakit Hermina Pasteur dapat melakukan analisis kembali terkait poin indikator yang belum tercapai berdasarkan pedoman *green hospital* agar implementasi *green hospital* pada Rumah Sakit Hermina Pasteur dapat terpenuhi semua.
2. Hasil analisis yang belum tercapai dapat dilakukan solusi atau perbaikan agar poin kriteria implementasi *green hospital* memenuhi.
3. Hasil analisis yang sudah tercapai dapat dipertahankan dan dipelihara agar implementasi *green hospital* dapat berjalan efektif
4. Adanya pembentukan tim *green hospital* pada Rumah Sakit Hermina Pasteur agar program untuk meningkatkan *green hospital* lebih efektif dalam pelaksanaannya.