

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penulis telah berhasil membuat perencanaan instalasi listrik Hotel Prima Cirebon sesuai dengan persyaratan yang berlaku (PUIL 2000)
2. Hasil dari perencanaan dan perhitungan didapat jumlah total titik lampu di Hotel prima Cirebon adalah **2389 Titik Lampu**.
3. Hasil dari perencanaan dan perhitungan didapat jumlah total kotak kontak di Hotel prima Cirebon adalah **564 Kotak Kontak**.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil perencanaan instalasi listrik Hotel Prima Cirebon terdapat beberapa kendala yang penulis temui, maka penulis menyarankan:

1. Perencanaan yang telah penulis lakukan hanya sebatas perencanaan instalasi listrik, selanjutnya dapat dikembangkan dengan perencanaan penangkal petir dari Hotel Prima Cirebon.